

Gia Lai, ngày 30 tháng 10 năm 2025

### THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

V/v: Bảo dưỡng và thay thế dao cách ly tại các trạm biến áp của hệ thống đèn tín hiệu khu bay, ILS/DME và NDB tại Cảng hàng không Phù Cát

Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Bảo dưỡng và thay thế dao cách ly tại các trạm biến áp của hệ thống đèn tín hiệu khu bay, ILS/DME và NDB tại Cảng hàng không Phù Cát”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

#### 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu nhà thầu cung cấp giá công việc, cụ thể như sau:

| Stt        | Tên quy cách hàng hóa hoặc dịch vụ                                                   | Đvt | Số lượng | Ghi chú |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| <b>I</b>   | <b>TRẠM BIẾN ÁP (ĐÀI NDB K1)</b>                                                     |     |          |         |
| 1          | Vệ sinh, bảo dưỡng MBA 15/0,4kV                                                      | Máy | 1        |         |
| 2          | Vệ sinh, bảo dưỡng đầu cáp 0,4kV                                                     | Cái | 20       |         |
| 3          | Vệ sinh, bảo dưỡng ATM tổng 0,4kV                                                    | Cái | 1        |         |
| 4          | Vệ sinh, bảo dưỡng ATM lộ 0,4kV                                                      | Cái | 4        |         |
| <b>II</b>  | <b>TRẠM BIẾN ÁP (ĐÀI NDB K2)</b>                                                     |     |          |         |
| 1          | Vệ sinh, bảo dưỡng MBA 15/0,4kV                                                      | Máy | 1        |         |
| 2          | Vệ sinh, bảo dưỡng đầu cáp 0,4kV                                                     | Cái | 20       |         |
| 3          | Vệ sinh, bảo dưỡng ATM tổng 0,4kV                                                    | Cái | 1        |         |
| 4          | Vệ sinh, bảo dưỡng ATM lộ 0,4kV                                                      | Cái | 4        |         |
| <b>III</b> | <b>TRẠM BIẾN ÁP 6/0,4KV TẠI ĐẦU 33</b>                                               |     |          |         |
| 1          | Vệ sinh, bảo dưỡng MBA 6/0,4kV                                                       | Máy | 1        |         |
| 2          | Vệ sinh, bảo dưỡng máy cắt 6kV                                                       | Bộ  | 1        |         |
| 3          | Vệ sinh, bảo dưỡng đầu cáp 6kV                                                       | Cái | 3        |         |
| 4          | Vệ sinh, bảo dưỡng đầu cáp 0,4kV                                                     | Cái | 24       |         |
| 5          | Vệ sinh, bảo dưỡng ATM tổng 0,4kV                                                    | Cái | 1        |         |
| 6          | Vệ sinh, bảo dưỡng ATM lộ 0,4kV                                                      | Cái | 6        |         |
| 7          | Dao cách ly (Cầu dao phụ tải 12kV 630A có bộ chì) – Hiteco/VN. và Ống chì 12kV – 2A. | Bộ  | 1        |         |
| 8          | Nhân công thay thế dao cách ly                                                       | Bộ  | 1        |         |
| <b>IV</b>  | <b>TRẠM BIẾN ÁP 6/0,4KV TẠI ĐẦU 15</b>                                               |     |          |         |
| 1          | Vệ sinh, bảo dưỡng MBA 6/0,4kV                                                       | Máy | 1        |         |
| 2          | Vệ sinh, bảo dưỡng máy cắt 6kV                                                       | Bộ  | 1        |         |
| 3          | Vệ sinh, bảo dưỡng đầu cáp 6kV                                                       | Cái | 3        |         |
| 4          | Vệ sinh, bảo dưỡng đầu cáp 0,4kV                                                     | Cái | 24       |         |
| 5          | Vệ sinh, bảo dưỡng ATM tổng 0,4kV                                                    | Cái | 1        |         |



| Stt | Tên quy cách hàng hóa hoặc dịch vụ                                                     | Đvt | Số lượng | Ghi chú |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| 6   | Vệ sinh, bảo dưỡng ATM lộ 0,4kV                                                        | Cái | 5        |         |
| 7   | Dao cách ly (Cầu dao phụ tải 12kV 630A có bệ chì) – Hiteco/VN và Ống chì 12kV – 2A.    | Bộ  | 1        |         |
| 8   | Nhân công thay thế dao cách ly                                                         | Bộ  | 1        |         |
| V   | <b>TRẠM BIẾN ÁP 0,4/6 KV (TRẠM NÂNG)</b>                                               |     |          |         |
| 1   | Vệ sinh, bảo dưỡng MBA 0,4/6kV                                                         | Máy | 1        |         |
| 2   | Vệ sinh, bảo dưỡng máy cắt 6kV                                                         | Bộ  | 3        |         |
| 3   | Vệ sinh, bảo dưỡng đầu cáp 6kV                                                         | Cái | 18       |         |
| 4   | Vệ sinh, bảo dưỡng đầu cáp 0,4kV                                                       | Cái | 20       |         |
| 5   | Vệ sinh, bảo dưỡng ATM tổng 0,4kV                                                      | Cái | 1        |         |
| 6   | Vệ sinh, bảo dưỡng ATM lộ 0,4kV                                                        | Cái | 4        |         |
| 7   | - Dao cách ly (Cầu dao phụ tải 12kV 630A có bệ chì) – Hiteco/VN và Ống chì 12kV – 10A. | Bộ  | 3        |         |
| 8   | Nhân công thay thế dao cách ly                                                         | Bộ  | 3        |         |
| VI  | <b>THAY THẾ HẠT HÚT ẤM MÁY BIẾN ÁP</b>                                                 | Kg  | 10       |         |

- Yêu cầu kỹ thuật:

- + Dao cách ly, ống chì và các vật tư liên quan phải đúng chủng loại, đúng hãng sản xuất, mới 100%, có thông số kỹ thuật phù hợp với Trạm biến áp.
- + Toàn bộ hạng mục phải được vệ sinh, bảo dưỡng đồng bộ, đảm bảo khả năng vận hành ổn định, giảm nguy cơ phóng điện, phát nhiệt cục bộ và gián đoạn cung cấp điện.
- + Hàng hóa, vật tư sau khi thay thế phải được bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản giao nhận, nghiệm thu.

- Yêu cầu đối với nhà thầu:

- + Cung cấp hàng hóa đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng, kèm giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hợp lệ đối với các mặt hàng nhập khẩu.
- + Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành, khắc phục sự cố trong thời gian bảo hành theo cam kết.
- + Có năng lực, kinh nghiệm trong việc bảo dưỡng, thay thế thiết bị điện.

- Yêu cầu đối với kết quả công việc

- + Công tác bảo dưỡng và thay thế dao cách ly tại các trạm biến áp phải được thực hiện đúng phạm vi, khối lượng, chủng loại vật tư đã được phê duyệt.
- + Sau khi hoàn thành, toàn bộ thiết bị và hệ thống phải đạt yêu cầu kỹ thuật, vận hành ổn định, đảm bảo an toàn điện và phù hợp với tiêu chuẩn khai thác hàng không dân dụng.
- + Hệ thống sau bảo dưỡng, thay thế phải được kiểm tra, chạy thử nghiệm thực tế và có biên bản nghiệm thu xác nhận bởi Phòng Kỹ thuật và các đơn vị liên quan.
- + Đảm bảo không phát sinh sự cố chập cháy, phóng điện, mất ổn định trong quá trình vận hành sau khi đưa vào sử dụng.

- Địa điểm thực hiện: Cảng hàng không Phù Cát.
- Thời gian thực hiện: Năm 2025.
- Giá: Đề nghị chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VND.
- Thanh toán: Chuyển khoản.
- Hiệu lực hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền của đơn vị và có đóng dấu.

## 2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian gửi hồ sơ chào giá: Hạn chót trước 16 giờ 30, ngày 3 tháng 11 năm 2025.
- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp/ bưu điện theo địa chỉ hồ sơ chào giá hoặc gửi fax, email (scan file.pdf).
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
  - o Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai.
  - o Fax: 0256.3823627      Email: vanthuphucat@vietnamairport.vn

## 3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không Phù Cát.
- Phòng Kỹ thuật.
- Điện thoại: 0705933064.
- Người liên hệ: Nguyễn Thanh Phong.

## 4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.
- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.



**Nguyễn Đức Thuận**