

Gia Lai, ngày 22 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

V/v: Sửa chữa đường ống ngầm cấp nước chữa cháy tại cổng số 3
- Cảng hàng không Phù Cát

Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá hạn chế hạng mục: “Sửa chữa đường ống ngầm cấp nước chữa cháy tại cổng số 3 - Cảng hàng không Phù Cát”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu nhà thầu cung cấp giá các dịch vụ/ hàng hoá, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Khối lượng
1	Lắp dựng hệ khung sắt ốp tone bao xung quanh khu vực đào đường ống bị rò	m ²	45
2	Cất đục lớp thảm nhựa, bê tông cốt thép bằng máy	m ²	20
3	Đào đất và vận chuyển đi đổ	m ³	20
4	Cắt ống thép mạ kẽm thay thế và nối bằng biện pháp hàn, quấn bao xung quanh ống bằng sợi và sơn phủ đường ống bằng dầu hắc	m	5
5	Thử áp lực đường ống và kiểm tra rò	Lần	1
6	Hoàn trả lại mặt bằng bằng cát và đầm chặt	m ³	20
7	Rải bạt nhựa làm lớp cách ly và hoàn trả lại mặt bằng bằng bê tông Vệ sinh tháo dỡ bao che và hoàn trả lại mặt bằng	m ²	20

- Quy mô và số lượng: Đáp ứng đầy đủ khối lượng công việc như đã nêu; đảm bảo hoàn thành toàn bộ hạng mục liên quan đến khắc phục rò rỉ ống nước ngầm chữa cháy và hoàn trả hiện trạng.

- Chất lượng hàng hóa:

+ Ống thép mạ kẽm mới, cùng chủng loại và kích thước với ống hiện hữu, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định về PCCC.

+ Cát san lấp sạch, khô, không lẫn tạp chất.

+ Bê tông và thảm nhựa đảm bảo cường độ, độ bền, độ phẳng tương đương hoặc tốt hơn hiện trạng ban đầu.

- + Bạt nhựa làm lớp cách ly phải có độ dày và độ bền phù hợp, chống thấm tốt.
- Quy cách và thông số kỹ thuật:
 - + Ống thép mạ kẽm: tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương.
 - + Mỗi nối hàn kín khít, thử áp lực không rò rỉ.
 - + Bề mặt hoàn thiện phẳng, đồng đều.
- Tính năng: Vật tư, thiết bị sử dụng phải đảm bảo duy trì hoặc nâng cao khả năng hoạt động của hệ thống cấp nước chữa cháy, chống rò rỉ, chịu được áp lực nước và điều kiện thời tiết ngoài trời.
- Yêu cầu cần thiết khác:
 - + Nhà cung cấp/đơn vị thi công phải có kinh nghiệm thực hiện các công trình liên quan đến hệ thống cấp nước PCCC.
 - + Thi công an toàn, tuân thủ các quy định về an toàn lao động, PCCC và bảo vệ môi trường.
 - + Bảo hành tối thiểu 12 tháng đối với đoạn ống và mỗi nối thay thế.
- Địa điểm thực hiện: Cảng hàng không Phù Cát.
- Thời gian thực hiện: Năm 2025.
- Giá: Đề nghị chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
- Thanh toán: Chuyển khoản.
- Hiệu lực hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền của đơn vị và có đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian gửi hồ sơ chào giá: Hạn chót trước 16 giờ 30, ngày 24 tháng 10 năm 2025.
- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp/ bưu điện theo địa chỉ hồ sơ chào giá hoặc gửi fax, email (scan file.pdf).
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
 - Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai.
 - Fax: 0256.3823627 Email: vanthuphucan@vietnamairport.vn

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không Phù Cát.
- Phòng Kỹ thuật.
- Điện thoại: 0705933064.

- Người liên hệ: Nguyễn Thanh Phong.

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.
- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Nguyễn Đức Thuận